

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60095285

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001-- 28220810 003

Längstens gültig bis
12.01.2019

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
HAFLEX Maschinenbau GmbH,
Blauberg Ventilatoren
51-53, Eurenner Strasse
54294 Trier
Germany

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
0001--28220810 001

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Ventilator Duct fans

Bezeichnung

/Type designation:

Iso-Mix 100 x
Iso-Mix 125 x
Iso-Mix 150 x
Iso-Mix 160 x
Iso-Mix 200 x
Iso-Mix 250 x
Iso-Mix 315 x

Bemessungsaufnahme

/Rated power:

24/26W
25/30W
45/52W
45/52W
78/110W
127/178W
213/313W

10
1
1
1
1
1
1

Trade Mark:

BLAUBERG

Bemessungsspannung/Rated voltage:

220-240V~, 50Hz

Schutzklasse/Protection class:

II

Schutzart/Degree of protection:

IPX4

Wo/where yy = blank; T; US; USW1; FR; FR1; GI; GI1; G; G1;
GTI; GTI1; GT; GT1

16

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*


TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 15.07.2014 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



G. Bakos